



# biokjemi.norge

BRANNHEMMENDE PRODUKTER REDDER LIV OG EIENDELER

Skarpengland - Postboks 45 - N-4705 Øvrebø  
 www.biokjemi.no - Tlf: 47 38 15 30 20 - Fax: 47 38 15 30 11 - Mail: RL@biokjemi.no - Org Nr: 952 430 475  
**Brannhemmende Produkter, Redder Liv og Eiendeler**

## FDV Rapport



## MøreRoyal®

### Gjelder for Møre Royal behandlet med Brannhemmende produkt

Bruker sted:	
<b>FDV RAPPORT Prod 92 ES/VFR Brannhemmende maling</b>	
Produkt: Brannhemmende maling	Rapport nr:
Andvendelsesområde:	Brannhemmende maling for treverk.
Bruksanvisning:	Følg alltid produsentens anvisninger.
<b>Leverandør:</b>	
Navn:	Biokjemi Norge as Norsk Trepleie
Adresse:	Postboks 45 Besøksadresse: Skarpengland ind. omr.
Post nr:	5705 Øvrebø Norway
Telefon:	+ 47 38 15 30 10
Internett:	www.biokjemi.no E-post RL@biokjemi.no
<b>Produktbeskrivelse</b>	
<p><b>Beskrivelse:</b>          Produktet er en brannhemmende maling/lakk for treverk som gir en fin og jevn overflate. Kan påføres med pensel, rulle eller sprøytes. Leveres i 20liter spann. Biokjemi Norge as anbefaler bruk av <math>\mu</math> kam for lettere å ha kontroll over påføring av riktig mengde i følge krav til beskyttelse. Bruk av <math>\mu</math> kam skal gjøres i våt film.</p> <p>Som toppstrøk kan det brukes maling alkyd eller akryl med den farge kunden ønsker. Les produkt informasjon og datablad for spesifikasjon og informasjon om riktig påføring. Produktet kan påføres eksisterende maling eller lakk dersom overflaten har blitt grundig rengjort, og løse partikler er børstet bort. Må ikke påføres under 10 Celsius. Gir klassifisering B s1 d0.</p> <p>Ønskes mer informasjon, kontakt Rolf Leo Waage Nilsen hos Biokjemi Norge as</p>	
leveres på:	Stålspann
Egenvekt:	1,0 kg pr liter for klar, 1,29 kg pr liter for hvit
Faremomenter:	Ingen fare for omgivelser eller mennesker.
Håndtering:	Etter leverandørens bruksanvisning.
Opplysninger om miljøfare	Ingen kjente.

Side 2.

Felter under fylles ut av utførende.

Behandlet av av: Biokjemi Norge as	Sted 4715 Øvrebø		Prosjekt:
Ansvarlig: Roar	Navn	Tlf og Fax.	Ansvarlig

Arbeidet Omfatter:	
<b>BESKRIVELSE AV ARBEIDE:</b>  Malt til klassifisering: B s1 d0 Treverk som er behandlet:  <b>BRUKT TOPPSTRØK:</b> _____  <b>LEVERANDØR TOPPSTRØK:</b> _____  Vedlikehold:  Det er viktig for fremtiden å følge utførende entreprenør sine anvisninger for ettersyn og vedlikehold.	Arbeidet foregått i  Uke

Hvordan vedlikeholdet skal utføres:


Når materialer brannbehandles på vår fabrikk påføres normalt 1 topstrøk hvor annet ikke er spesielt oppgitt.

Vedlikehold for produkt 92 **innvendig** er ingen spesiell ettersyn eller vedlikehold..

**Vedlikehold for produkt 92 Utvendig:** det skal påføres nytt topstrøk når eksisterende topstrøk viser antydning til slitasje, det anbefales senest innen 6 mnd fra montering å påføre et nytt topstrøk. Det er umulig å gi et fastsatt intervall på videre vedlikehold, det er avhengig av vær og vindforhold, og kan variere sterkt.

**Det er å anbefale at TOPSTRØK er en oljebasert beis eller maling.**

Ellers kan topstrøk av alkyd eller akryl maling brukes. Lakk eller beis kan brukes som topstrøk ved behov for vedlikehold. Slites topstrøket ned til bart treverk, må det påføres 170µ på slitt område før nytt topstrøk påføres.

Leverandører av brannhemmende maling: Biokjemi Norge as Po boks 45 4705 Øvrebø Tlf: 38 15 30 20 Signatur leverandør: Rolf Leo Waage Nilsen  	Navn firma som har påført brannhemmende og topstrøk:  _____  Signatur utførende påføringsbedrift:
---	---