

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0227

Utstedt: 23.03.2004

Fornyet: 13.02.2024

Gyldig til: 01.03.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Oras Safira og Vega ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Oras Armatur AS
Smeltingdigen 1
0195 Oslo

Produsent

Oras Oy
26101 Rauma
Finland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Oras Safira og Vega ettgreps kjøkkenbatterier med eller uten avstenging for oppvaskmaskin, samt sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Oras Safira 1028F, 1029F, 1030FS, 1030FS-104, 1030FS-105, 1030FS-107, 1035FS, 1035FS-104, 1035FS-105, 1038F og 1039F
- › Oras Vega 1820FGG, 1825FGG, 1838FGG og 1839FGG

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

