

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1798

Utstedt: 06.08.2012

Revidert: 21.04.2023

Gyldig til: 01.08.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

NEOFLEX SIL fleksible tilførselsslanger

er i samsvar med kravene i

- › EN 13618
- › KTW Guideline (*)
- › DVGW W 270 (*)



Innehaver

Neoperl Nordic A/S
Erhvervsparken 1, Bjerregrav
8920 Randers NV, Danmark

Produsent

Neoperl Nordic A/S
Erhvervsparken 1, Bjerregrav
8920 Randers NV, Danmark

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

NEOFLEX SIL er en fleksibel tilførselsslange bestående av silikonslange med armering av rustfri stålfletting.

Følgende dimensjoner inngår:

- › 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm, 20 mm og 25 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

