

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0601

Utstedt: 05.03.2002

Revidert: 19.06.2024

Gyldig til: 01.02.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

CIM 34 kuletappekran og CIM 39 vaskemaskinkran

er i samsvar med kravene i

- › EN 13828
- › NKB Produktregler nr. 13, pkt. 5 Merking
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Cimberio AS, Industriveien 15, 1481 Hagan

Produsent

Cimberio S.p.A., Via Torchio, 57
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

- › 5660562 – C 34/OT ½" kuletappekran m/vinge
- › 5660564 – C 34/OT ¾" kuletappekran m/vinge
- › 5660566 – C 34SI ½" kuletappekran m/lås
- › 5660567 – C 34SI ¾" kuletappekran m/lås
- › 5660568 – C 34SI 1" kuletappekran m/lås
- › 5660572 – C 34/OTNR ½" kulet. m/vinge og tilbakeslagsv.
- › 5660574 – C 34/OTNR ¾" kulet. m/vinge og tilbakeslagsv.
- › 5660576 – C 34/1OT ½" kuletappekran m/slangekupling
- › 5660577 – C 34/1OT ¾" kuletappekran m/slangekupling
- › 5660578 – C 34/1 1" kuletappekran m/slangekupling
- › 5661335 – C 34LUC ½" kuletappekran m/lås
- › 5661336 – C 34LUC ¾" kuletappekran m/lås
- › 5663223 – C 34NR ½" kuletappekran m/tilbakeslagsv.
- › 5663225 – C 34NR ¾" kuletappekran m/tilbakeslagsv.
- › 5663206 – C 34 ¾" kuletappekran m/slangekupling
- › 5663209 – C 34 ½" kuletappekran m/slangekupling

- › 5663213 – C 34 ¾" kuletappekran m/slangekupling
- › 5663216 – C 34 1" kuletappekran m/slangekupling
- › 5561526 – C 134 ½" x ¾" x ¾" kulet. m/s.kupling og uttak
- › 5663276 – C 182XL ½" x ¾" kuletappekran lang type
- › 5663269 – C 39L ½" x ¾" vaskemaskinkran
- › 5663274 – C 39L/NR ½" x ¾" vaskemaskinkran m/tilbakeslagsventil

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og dimensjon etter NKB Produktregler nr. 13.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

