

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3212

Utstedt: 02.12.2015

Revidert: 12.05.2021

Gyldig til: 01.11.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Essence ettgreps kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



### Innehaver

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer, Tyskland

### Produsent

Grohe Siam Ltd.  
203 Moo 10 Ban Na Sub-District  
Klaeng District 21110, Rayong Province, Thailand

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Grohe Essence ettgreps kar- og dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › 33624xx1, 33628xx1, 33636xx1
- › 25249xx1, 25250xx1, 25252xx1

xx = Grohe fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

